

# Leveringsbestemmelser pr. 1. juli 2024

## Bilag 4 - Måling af fjernvarme

### 1 Måling af fjernvarme

#### 1.1 Målerdefinition

Måleren består normalt af en vand- og en elektronikdel - samlet eller adskilt - samt temperaturfølere og nødvendige el-dele (f.eks. sikringsboks, transformator, dataoverføringsudstyr, kabler mv.).

For målere eller fjernmåleudstyr som har behov for strømforsyning, sker etablering af strømforsyning og betaling af forbrug for kundens regning.

#### 1.2 Effektbegrænser

En måler kan eventuelt yderligere bestå af en effektbegrænser, der er en motorventil og en styreboks - samlet eller adskilt.

Kunden betaler en årlig leje for eftersyn og vedligehold af effektbegrænser, jfr. bilag 2 - Takstblade.

#### 1.3 Tilslutning af fjernaflæsning

Tilslutning af målere til fjernaflæsning, sker via Aalborg Varme A/S og uden udgift for kunden.

Hvis kunden har behov for data, betaler kunden et årligt abonnement for at modtage data, jfr. bilag 2 - Takstblade.

#### 1.4 Målernøjagtighed

Ved kontrolafprøvning af nedtagne varmemålere anvender Aalborg Varme A/S et akkrediteret målerlaboratorium.

Det akkrediterede målerlaboratorium afprøver måleren efter grænser for tilladelige målerfejl, fastsat af Erhvervsministeriet i de til enhver tid gældende regler herfor.

### 2 Ikrafttræden

#### 2.1 Vedtagelse

Disse bestemmelser træder i kraft 1. juli 2024.