

Transport af slamcontainere til slamtørningsanlæg

► Indledning

- Slammet i containerne udvikler eksplosionsfarlige gasser. Fyldestuden (med ventilation i) må derfor først kobles fra containerne umiddelbart inden transporten til slamtørningsanlægget på Renseanlæg Øst. Containerne må højst være uden ventilation i 2 timer.

► Personlige værnemidler



- Almindelige arbejdshandsker.

► Inden arbejdet

- Fjern fyldestuden fra slamcontaineren (sker automatisk ved aktivering) umiddelbart inden transporten.
- Fjern stikket til containeren når spjældet i containeren er lukket og den grønne signallampe lyser.
- Monter wirer på containeren, mens spjældet lukker.

► Under arbejdet

- Transporter slamcontaineren til Renseanlæg Øst jvf. tvangsrute.
- Tøm slamcontaineren i aflæsningshallen (se instruks for "Aflæsning af afvandet slam til slamtørring") senest 2 timer efter afhentning og frakobling af ventilation.
- Hvis ikke slamcontaineren kan tømmes, aftales med driftsleder om den køres retur til Renseanlæg Vest og tilkobles ventilation, eller om den skal tømmes på slamlagerpladsen på Renseanlæg Øst.

► Efter arbejdet

- Transporter slamcontaineren tilbage til Renseanlæg Vest efter tømning jvf. tvangsrute.
- Kobl fyldestuds til slamcontainer.
- Udfør personlig hygiejne (bl.a. vask af hænder).
- Husk at bade og skifte til rent tøj inden fyraften.



Gældende for: RAV