

Leveringsbestemmelser pr. 1. juli 2024

Bilag 4 - Måling af fjernvarme

1 Måling af fjernvarme

1.1 Målerdefinition

Måleren består normalt af en vand- og en elektronikdel - samlet eller adskilt - samt temperaturfølere og nødvendige el-dele (f.eks. sikringsboks, transformator, dataoverføringsudstyr, kabler mv.).

For målere eller fjernmåleudstyr som har behov for strømforsyning, sker etablering af strømforsyning og betaling af forbrug for kundens regning.

1.2 Effektbegrænser

En måler kan eventuelt yderligere bestå af en effektbegrænser, der er en motorventil og en styreboks - samlet eller adskilt.

Kunden betaler en årlig leje for eftersyn og vedligehold af effektbegrænser, jfr. bilag 2 - Takstblade.

1.3 Tilslutning af fjernaflæsning

Tilslutning af målere til fjernaflæsning, sker via Aalborg Varme A/S og uden udgift for kunden.

Hvis kunden har behov for data, betaler kunden et årligt abonnement for at modtage data, jfr. bilag 2 - Takstblade.

1.4 Målernøjagtighed

Ved kontrolafprøvning af nedtagne varmemålere anvender Aalborg Varme A/S et akkrediteret målerlaboratorium.

Det akkrediterede målerlaboratorium afprøver måleren efter grænser for tilladelige målerfejl, fastsat af Erhvervsministeriet i de til enhver tid gældende regler herfor.

2 Ikrafttræden

2.1 Vedtagelse

Disse bestemmelser træder i kraft 1. juli 2024.