


## Personbemanding ved tilsyn af pumpestationer

### ► Personlige værnemidler

- Sikkerhedsbælte og -line.
- Bærbar gasdetektor.
- Sikkerhedshjelm.
- Mobiltelefon.
- Eventuelt mekanisk ventilation.



### ► Inden arbejdet

- Foretag kontrolmåling med bærbar gasdetektor – indstil arbejdet ved alarm.
- Klargør eventuelle personlige værnemidler.

### ► Under arbejdet

Når du går ned i pumpestationen skal du altid følge Kloakbekendtgørelsen, herunder anvende løftesele, sikkerhedsline og hejseværk samt sikkerhedshjelm. Foretag kontinuerlige målinger med den bærbare gasdetektor under hele arbejdsopgaven.

#### Pumpestationer uden mellemdæk med dæksel i terræn

- Må serviceres af én mand.
- Pumpe må optages og serviceres af én mand.
- Ved reparation af ventiler og andet i brønden skal der være to vagtmænd (i alt 3 mand). Se sikkerhedsinstruktion " Arbejde i brønde, slamlagertanke og andre lukkede bygværker".

#### Pumpestationer med mellemdæk

- Må serviceres af én mand, hvis ikke sikkerhedsrist fjernes.
- Hvis man skal ned i "sumpen", eller sikkerhedsristen fjernes, skal der være to vagtmænd (i alt 3 mand). Se sikkerhedsinstruktion " Arbejde i brønde, slamlagertanke og andre lukkede bygværker".

#### Pumpestationer med tørt opstillede pumper

- I pumperummet må alt servicearbejde foretages af én person.
- Hvis du skal ned i "sumpen", skal der være to vagtmænd (i alt 3 mand). Se sikkerhedsinstruktion " Arbejde i brønde, slamlagertanke og andre lukkede bygværker".

### ► Efter arbejdet

- Foretag oprydning på stedet.
- Foretag personlig hygiejne (bl.a. vask af hænder).
- Husk at bade og skifte til rent tøj inden fyraften.

