

Varmeudnyttelsestakst - tabel

Fremløbstemperatur	Forventet returtemperatur
50-52 °C	40 °C
53-56 °C	39 °C
57-60 °C	38 °C
61-64 °C	37 °C
65-68 °C	36 °C
69-72 °C	35 °C
73-75 °C	34 °C
76-78 °C	33 °C
79-80 °C	32 °C
81-83 °C	31 °C
84-85 °C	30 °C

Hvis du rammer den forventede returtemperatur, får du hverken tillæg eller fradrag. For hver grad du enten udnytter varmen dårligere eller bedre end forventet, vil du få et tillæg eller et fradrag på 2 % af dit fjernvarmeforbrug (antal brugte kWh).