

Leveringsbestemmelser pr. 1. juli 2024

Tillæg til Bilag 2 - Varmeudnyttelsestakst

Dette bilag vedrører varmeudnyttelsestaksten, der knytter sig til kundens udnyttelse af den fremsendte fjernvarme.

Gennemsnitlig vægtet fremløbstemperatur	Forventet gennemsnitlig vægtet returtemperatur
Under 53 °C	Ingen forventet returtemperatur
53-56 °C	39 °C
57-60 °C	38 °C
61-64 °C	37 °C
65-68 °C	36 °C
69-72 °C	35 °C
73-75 °C	34 °C
76-78 °C	33 °C
79-80 °C	32 °C
81-83 °C	31 °C
84 °C og derover	30 °C

For hver grad fjernvarmevandet udnyttes dårligere eller bedre end forventet, modtager kunden et tillæg eller et fradrag på 2% af den variable takst.

Såfremt den forventede vægtede returtemperatur opnås, modtager kunden hverken tillæg eller fradrag.

Ikrafttræden

Vedtagelse

Disse bestemmelser træder i kraft 1. juli 2024.