

SIKKERHEDSREGLER

Personbemanding ved tilsyn af pumpestationer

Personlige værnemidler

- Bærbar gasdetektor
- Sikkerhedshjelm
- Mobiltelefon
- Mekanisk ventilation, eventuelt transportabelt

Inden arbejdet igangsættes

- Klargør personlige værnemidler
- Foretag kontrolmåling med bærbar gasdetektor – indstil arbejdet ved alarm

Under arbejdet

Når du går ned i pumpestationen, skal du altid følge kloakbekendtgørelsen.

Foretag kontinuerlige målinger med den bærbare gasdetektor under hele arbejdsopgaven.

Pumpestationer uden mellemdæk med dæksel i terræn

- Må tilses af én person
- Pumpe må optages og serviceres af én person
- Ved reparation af ventiler og andet i brønden skal der være 2 vagtmænd (i alt 3 personer). Se endvidere sikkerhedsinstruktion 'Arbejde i brønde, slamlagertanke og andre lukkede bygværker'.

Pumpestationer med mellemdæk

- En person må tilse ventiler, niveaumåler, højvandsvippe og lignende, hvis sikkerhedsristen ikke fjernes
- Hvis man skal ned i 'sumpen', eller sikkerhedsristen fjernes, skal der være 2 vagtmænd (i alt 3 personer). Se endvidere sikkerhedsinstruktion 'Arbejde i brønde, slamlagertanke og andre lukkede bygværker'.

Pumpestationer med tørt opstillede pumper

- I pumperummet må alt servicearbejde foretages af én person
- Hvis du skal ned i 'sumpen' skal der være 2 vagtmænd (i alt 3 personer) ligesom ovenstående værnemidler skal anvendes. Se endvidere sikkerhedsinstruktion 'Arbejde i brønde, slamlagertanke og andre lukkede bygværker'.

Efter arbejdet

- Foretag oprydning på arbejdsstedet.
- Foretag personlig hygiejne (bl.a. vask af hænder)
- Husk at bade og skifte til rent tøj inden fyraften

